

Järvenpään Vesi
Seutulantie 12
04410 Järvenpää
vesihuoltolaitos@jarvenpaa.fi
Vesihuoltopäällikkö Antti Levänen

Järvenpään kaupunki, Kaavoitus ja liikenne
PL 41
04401 Järvenpää

JARDno-2019-1349 kaavatunnus 010104

Järvenpään kaupungin Kaavoitus ja liikenne toimialue lausuntopyyntö Rantapuiston pohjoisosan asemakaavamuutoksesta, Järvenpää

Järvenpään Veden lausunto

Järvenpään Vedellä ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta.

Järvenpään Vesi kiittää olemassa olevan vesihuollon huomioimista kaavassa laatimalla kaavarasite Järvenpään Veden pääjätevesiviemäriä varten. Tämä selkeyttää kaavarunkoa.

Kaavoituksen tulisi huomioida, että kaavassa esitetty rasite kulkee Rantapuiston luistinradan kylmälaitekopin päätä. Täten Järvenpään Vesi voisi tarvittaessa vaatia viemärin vikaantuessa kyseisen kopin siirtoa. Tämä ei liene kaavoittajan päämäärä. Järvenpään Vesi ehdottaa, että putkirasite rajataan ko. rakenteen kohdalla siten, että tämä rakenne jää rasitteen ulkopuolelle.

2.3.2021

Järvenpään Vesi

Antti Levänen
Vesihuoltopäällikkö